


PUNKT DYSTRYBUCYJNY "PD-2" zabudowa



Zestawienie elementów wyposażenia.

1	Szafka wisząca uchylna typu XL VDI 19" 12U, wym. (szer. x wys. x głęb.) 600x600x600, nr kat. 0340 52 prod. Legrand.	1 szt.
2	Panel zasilający 4x 10A/250V, nr kat. 0332 78, Legrand	1 szt.
3	Pułka 1U nr kat. 0332 25, Legrand	1 szt.
4	Panel osłonowy 1U nr kat. 0346 77, Legrand	2szt.
5	Panel z wieszakami 1U nr kat. 0332 46, Legrand	2szt.
6	Panel krosowy 19-calowy UTP 24xRJ45, kat. 5E, nr kat. 0327 20, Legrand	1szt.
7	Panel telefoniczny 19-calowy UTP 48x RJ45, nr kat. 0327 09, Legrand	1szt.
8	Kabel krosowy RJ45, U/UTP kat. 5E, PVC 0,6m, nr kat. 0517 45, Legrand	24 szt.

UWAGI:

1. Obudowę szafki krosowniczej przyłączyć do punktu PE.
2. Na rysunku przedstawiono przykładowe rozmieszczenie elementów w szafce krosowniczej. Docelowe rozmieszczenie ustalić z inwestorem przed montażem.
3. Wszystkie przewody oraz gniazda RJ45 na panelach krosowniczych opisać.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor:	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY UL. KOMUNALNA 1 37-450 STALOWA WOLA	Obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
		Adres:	UL. KOMUNALNA 1 37 - 450 STALOWA WOLA DZIAŁKA NR EWID. 91/8	
Nazwa rysunku: ZABUDOWA PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO "PD-2"				
PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 34
Projektował:				
inż. Adam HARA	230/TBG/94		12/2011	Skala:
Rysował:				
mgr inż. Marek Watras			12/2011	
Sprawił:				
mgr inż. Mariusz Rolek	PDK/0074/POOE/05		12/2011	