



L.dz. 67 / 04/16/MZK

Stalowa Wola, 11.07.2016 r

nr sprawy ZP.271/Pzp/11/2016

Do Oferentów,
wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zamówienie pn.: „Remont wybranych pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego przy ul. Hutniczej 14 w Stalowej Woli”.

Do Zamawiającego Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania jak w tytule cyt.:

Pytanie 1

Czy w przedmiarze uwzględniono izolację ścianek działowych z wełny mineralnej / str. 3 opisu technicznego.

Pytanie 2

Czy w przedmiarze uwzględniono różnicę wymiarów drzwi i okien istniejących i projektowanych / powiększenie lub zmniejszenie otworów drzwiowych i okiennych.

Pytanie 3

Czy w przedmiarze uwzględniono demontaż drzwi do biura administracji i pom. 19 / str. 8 opisu technicznego.

Pytanie 4

Czy w przedmiarze uwzględniono wyposażenie do pom. 18 - wc / str. 8 opisu technicznego.

Pytanie 5

Czy zestaw dokumentów do pobrania zawiera zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 6

Czy wykładziny tekstylne i homogeniczne mają zawierać jakiś wzór / str. 36 specyfikacji technicznej.

Odpowiedzi :**Ad. Pytanie 1.**

Tak , wykonanie ścianek działowych w systemie gips - karton na ruszcie stalowym należy przewidzieć z wypełnieniem z wełny mineralnej.

Ad. Pytanie 2.

Tak , należy przewidzieć w przypadku drzwi o szerokości przejścia 90 cm dostosowanie istniejących otworów do nowej stolarki.

Ad. Pytanie 3.

Tak należy uwzględnić demontaż drzwi do biura administracji.

Ad. Pytanie 4.

Tak , należy przewidzieć wyposażenie w ramach pozycji przedmiaru WC dodatkowe.

Ad. Pytanie 5.

Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej należy przewidzieć zgodnie z rysunkiem 01 i opisem technicznym , wszystkie drzwi na piętrze podlegają wymianie.

Ad. Pytanie 6.

Należy przewidzieć dla posadzki homogenicznej wykonanie prostego wzoru geometrycznego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Niniejsze pismo zostanie przekazane za pośrednictwem faksu lub maila, proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu jego otrzymania.

MZK
Stalowa Wola

PREZES ZARZĄDU
Anna Pasztaleniec
mgr Anna Pasztaleniec

Otrzymują:

1x Adresat,
1x Internet,
1 x a/a

Ł. S. 1